

APSTIPRINĀTS

saskaņā ar 2021.gada 19.februāra

Iepirkumu komisijas sēdes protokolu Nr.2

AS „VALMIERAS ENERĢIJA”  
IEPIRKUMA PROCEDŪRAS NOLIKUMA  
“Dabasgāzes degļa piegāde, Valmierā”  
ID Nr. VE-AK-2021/02  
Grozījumi-precizējumi Nr.1

1. Veikt grozījumus, izsakot Nolikuma 8.pielikuma “Tehniskās specifikācijas8” punktu 1.2.7. šādā redakcijā:

“1.2.7. Katla siltuma slodzes regulēšanas diapazons (pie 92% katla lietderības koeficienta): 800-3200kW”

2. Veikt grozījumus, izsakot Nolikuma 8.pielikuma “Tehniskās specifikācijas” punktā 1.8. *Piedāvājumā iesniedzamā tehniskā informācija* pievienoto tabulu šādā redakcijā:

	<b>3,2MW dabasgāzes deglis esošajam Vea Univex 3,2 katlam</b>	<b>Prasība</b>	<b>Piedāvātās iekārtas raksturlielums</b>
1.	Nominālais siltumražīgums, MW;	Ne mazāk kā 3,2 MW	
2.	Siltumslodzes regulēšanas diapazons;	800-3200kW	
3.	Skābekļa koncentrācijai dūmgāzēs, %;	Norādīt diapazonu	
4.	Emisiju robežvērtības: NOx CO	Ne vairāk kā: 100 mg/Nm3 100 mg/Nm3	